

۱۳۹۹/۰۵/۰۱۱

شماره: ۳۵۱۰۹/س ن

تاریخ: تاریخ

شماره: شماره



سازمان نظام مهندسی ساختمان
جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استان ها)

احتراماً، به پیوست تصویر ابلاغیه وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص اصلاحیه بحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی) و الحاقیه بحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) به همراه تصویر متن اصلاحیه و الحاقیه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ضمن اطلاع رسانی مناسب به اعضای محترم سازمان، در اجرای بند ۵ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و همچنین بند ۴-۴ از شیوه نامه بحث دوم مقررات ملی ساختمان بر حسن انجام خدمات مهندسی موضوعات مذکور نظارت گردد.

احمد خورم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان



رونوشت:

انتضای محترم شورای مرکزی برای اطلاع

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، اصلاحیه مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان «تأسیسات بهداشتی» و الحاقیه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان «حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق» درخصوص درجه مقاومت در برابر آتش مصالح پلاستیکی مورد استفاده در لوله‌کنشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران ساختمان و صدور دستور برای اجرا، از این تاریخ در کل کشور، ابلاغ می‌گردد.

محمد اسلامی

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ورود به دبیرخانه
شماره: ۰۲۱-۸۴۰۰۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

رونوشت:

- جناب آقای دکتر محمودزاده - معاون محترم مسکن و ساختمان جهت آگاهی و اقدام لازم.
- جناب آقای دکتر شکرچی‌زاده - رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جهت آگاهی و اقدام لازم.
- جناب آقای مهندس تابش - رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آگاهی و اقدام لازم.
- جناب آقای مهندس خرم - رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) جهت آگاهی و ابلاغ به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانی جهت اجرا.
- جناب آقای مهندس صفری - رئیس محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور جهت آگاهی و ابلاغ به سازمانهای نظام کاردانی ساختمان استانی جهت اجرا.
- مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانی جهت اطلاع و اقدام لازم.

پیوست ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۴۸۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ وزیر راه و شهرسازی

اصلاحیه مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان 'تاسیسات بهداشتی' (سال ۱۳۹۶)

بند ۱۶-۴-۳-۲ (ب) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب) مصالح پلاستیکی که در لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان نصب می‌شوند باید در برابر شعله‌ور شدن مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط مشخص شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان باشد.

بند ۱۶-۶-۳-۲ (ب) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب) مصالح پلاستیکی که در لوله کشی آب باران داخل ساختمان نصب می‌شوند باید در برابر شعله‌ور شدن مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط مشخص شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان باشد.

الحاقیه ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 'حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق' (سال ۱۳۹۵)

بخش ۳-۷-۶ شامل یک بند به شرح زیر به مبحث سوم افزوده می‌شود:

۳-۷-۶-۶- مصالح پلاستیکی لوله کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران ساختمان

۳-۷-۶-۱- مصالح پلاستیکی لوله کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران ساختمان که به صورت غیر منفون در داخل ساختمان نصب می‌شوند، « رعایت سایر الزامات بیان شده در این مبحث در مورد محافظت گشودگی های تاسیساتی، باید طبقه واکنش در برابر آتش E یا بهتر را مطابق استاندارد ملی شماره ۸۲۹۹ ایران برآورده سازند.