



شماره:

تاریخ:

پیوست:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

آقای

نشانی کارگاه:

موضوع: اعلام موارد نقص

با توجه به گزارش موجود بازرسی کار آن واحد جواهشمند است حداکثر ظرف مدت نسبت به رفع نقاوی که با علامت × در گزارش ذیل توسط بازرس کار مشخص گردیده است اقدام و نتیجه را کتبی به این اداره اعلام فرمایید.

چنانچه پس از انقضاء مهلت در جهت رفع نقاوی اقدام نشده باشد مراتب تخلف شما پس از انجام بازرسی مجدد از طریق مراجع قضایی و بر اساس مفاد فصل یازدهم قانون کار تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

مدیریت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان

شرح مواردی از مقررات قانون کار و آئین نامه های مربوطه

ردیف	تفصیل
۱	کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آئین نامه های موجود و مفاد قرارداد فی ما بین بر عملکرد ایمن کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید.
۲	کلیه پرتوگاه ها و دهانه های باز ، پلکان ها و داکت ها و روی کانال ها و چاله ها و سطوح شبیب دار موقت مانند راه پله ها که احتمال خطر سقوط برای کارگران و عابرین وجود دارد باید به وسیله نرده ها و یا پوشش های موقت به طور محکم و مناسب حفاظت گذاری شوند. این حفاظت گذاری به شکل مناسب بوسیله داربست نیز قبل اجرا می باشد که باستی ارتفاع حفاظت حداقل بین ۹۰ تا ۱۱۰ سانتیمتر بوده و دارای میله میانی و پاخور باشد.
۳	کلیه کارگران کارگاه های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند و در صورتیکه شرایط و نوع کار اقتضاء نماید دستکش، عینک، چکمه لاستیکی، کمربند ایمنی تمام بدن (هارنس) و طناب مهار و نجات در اختیار کارگران قرار داده شود و همچنین کارفرما مکلف است چگونگی استفاده از وسایل مذکور را آموزش و بر توجه استفاده از وسایل حفاظتی نظارت نمایند. کارفرما با توجه به نوع سیستم کار شامل سیستم مانع سقوط یا سیستم متوقف کننده سقوط باستی از تجهیزات مناسب استفاده کند.
۴	منطقه خطر در اطراف کارگاه ساختمانی (ساختمان در دست تخریب ، منطقه گود برداری و ساختمان در حال احداث) باید کاملاً محصور باشد و تابلو خطر و هشدار دهنده و در شب چراغ قرمز و تابلو شب نما نصب گردد.
۵	دیواره هر گود برداری که عمق بیش از ۱۲۰ سانتیمتر بوده یا احتمال خطر ریزش وجود داشته باشد باید به وسیله شمع و سپر و مهارهای محکم و مناسب حفاظت گردد.
۶	برای جلوگیری از سقوط مصالح ساختمانی و ایزار کار بر روی کارگران و نیز عابرین باید در اطراف و بالای معابر اطراف ساختمان حفاظ و نیز سرپوش حفاظتی مناسب و مقاوم نصب گردد.
۷	کابل های خطوط انتقال و توزیع نیروی برق که در مجاورت ساختمان قرار دارند باید با هماهنگی شرکت های توزیع برق بران جلوگیری از خطر برق گرفتگی با روپوش مناسب عایق شوند (استفاده از کابل ها خودنگهدار) ضمن رعایت حریم های برق ، سایر خطرات ایمنی در این بخش باستی شناسایی گردد.
۸	اجزای داربست و کلیه وسایلی که در داربست به کار میروند باید از مصالح مناسب و مقاوم بوده و داربست طوری اجرا گردد که دارای استحکام کافی باشد و پایه های داربست باید به طور مطمئن و محکم مهار شود تا مانع نوسان ، جابجایی و لغزیدن داربست گردد. نصب داربست باستی توسط اشخاص ذیصلاح انجام گردد چوپست کاری جایگاه کار داربست باید بصورت کامل و مستحکم انجام شده و هر چوب داربست حداقل به سه نقطه تکیه داشته باشد و حداقل علاوه به جایگاه کار ، یک طبقه پایین جایگاه چوب بستکاری انجام شود.
۹	دستگاه ها و وسایل بالابر باید بطور صحیح و اصولی و محکم نصب گردد و قسمت های مختلف آنها باید طبق برنامه مورد بازدید و بررسی قرار گیرد تا عیب و نقص نداشته باشد استفاده از پاکت سیمان یا چیزی برای پایداری پایه های بالابر منمنع است و باستی به وسیله جوش مناسب و یا کریب مناسب مهار گردد.
۱۰	قلاب های جرثقیل ها و قرقه های دستی باید مجهز به شیطانک بوده تا مانع جدا شدن اتفاقی بار گردد و در هر صورت در زمان کاربالبر و قرقه و جرثقیل ها ، تردد و کار افراد منمنع است.
۱۱	سیم کشی کارگاه باستی طبق اصول فنی و ایمنی بوده و سیم و کابلهای سیار باید در محل مناسب نصب و کلیه تجهیزات و وسایل برقی مجهز به ارت و کلید حافظت جان باشند. حتی روشنایی های موقت باستی مجهز به کلید حافظت جان باشند.
۱۲	کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه و فلکه و زنجیر و چرخ دنده کوبلینگ الکترو موتورها باستی دارای حفاظ مناسب باشد.

نام و نام خانوادگی بازرسی کار:

یک نسخه از ابلاغیه جهت اجرا دریافت گردد.

نام و نام خانوادگی کارفرما و یا نماینده وی: